



E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

ViD ELSTROEM s.r.o.
Nová Ves u Světlé 69
582 91 Nová Ves u Světlé

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa měření
Písecká 453
386 17 Strakonice
www.eon.cz

T 383 434 761
F
info@eon.cz

v1741/vy1737

České Budějovice 21.6.2017

Zkušební svorkovnice REG. VID 10E EPI

Vážený pane Horo,

dovolte, abychom Vám sdělili, že jsme provedli technické posouzení zkušební svorkovnici REG. VID 10E EPI. Tato svorkovnice splňuje z hlediska provedení naše požadavky pro obchodní měření, splňuje požadavky na bezpečnost při práci a splňuje funkcionalitu pro zkratování měřících transformátorů proudu a pro přerušení obvodů napětí. Také splňuje naše požadavky na zaplombování krytu.

Z výše uvedených posouzení tedy vyplývá, že zkušební svorkovnici REG. VID 10E EPI lze bez problémů používat pro obchodní měření v distribučních sítích E.ON Distribuce, a.s.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.
zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o.

vy1737_ViD ELSTROEM s.r.o.docx

Jednatelé:
Michael Fehn
Radek Lucký
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591